Nota Elétrica-1:
Nas canaletas, cada circuito corre em um eletroduto unico, de PVC Rigido roscavel, BWF, entre caixas de passagem e das caixas de passagem às caixas finais.

Nota Elétrica-2:
É altamente recomendavel que o mobiliário da área de atendimento seja exatamente locado, com as delimitacoes lançadas no piso, para a localizacao adequada das caixas de passagem, tanto de lógica como as de força.

Sugestões para instalação das tomadas e pontos de logica, em conduletes, para fixacao no mobiliário, com os cabos pelo piso, podem ser vistas nos detalhes constantes na Planilha 1.

CANALETAS E CAIXAS DE ELÉTRICA E REDE..
PONTOS DE PISO / ELETRODUTOS







LAYOUT DE T.I. & TELEFONIA:
ELETRODUTOS NO PISO, PONTOS DE LOGICA E TELEFONIA



DETALHE - S1:
Suprimento - Eletrodutos enterrados:

C1 - 1xPEAD 2#35(1#35)16 FFNT PVC 70° 1kV
Alimentador QGBT - Disj geral: Cx moldada 100A 2 polos, Irup 25kA 220V. IEC 60947-2

C2 - 1xPEAD 3#35(1#35) FFFT PVC 70° 1kV
Alimentador QDF-AC (futuro)
Disj geral: 100A 3 polos, cx moldada.

Obs: A potencia instalada de equipamentos de ar condicionado deve ser verificada para adequação dos condutores e dispositivos de proteção do suprimento.

Deve ser passado um circuito completo por eletroduto

Propietário
Prefeitura do Município de Itapetininga
Praça dos Três Poderes
Itapetininga - SP

Projeto
ENGENHARIA ELÉTRICA
José Carlos M. de Oliveira Jr
CREA 0600 89073 I - SP
ART 92221220111080479
Tel. (15) 8122.8122 / 3271.8042
Email. e8.engenharia@terra.com.br
I.M. 0-25-425-00-00

STATUS:	REVISÕES:	REVISÃO:	DATA:
EXECUTIVO		19.09	set 2011

PROJETO:	CENTRAL DE ATENDIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
LOCAL:	PRAÇA DOS TRES PODERES
TÍTULO:	PROJETO DE ELETRICA EM BAIXA TENSÃO/ DISTRIBUICAO DE ENERGIA
	CANALETAS NO PISO DE REDE ELETRICA ESTABILIZADA / CANALETAS NO PISO DE LOGICA E TELEFONIA SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ESTABILIZADA / DETALHES / DISPOSIÇÃO DE ELETROCALHAS E PERFILADOS DE FORÇA.

E-02

ESCALA: IND.

FOLHA : P-02/04

ARQ. E-ATENDIMENTO PM.DWG - A1