



| ESPECIFICAÇÃO - PROTEÇÕES | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------|
| Disj. n° | I _N | Curva | Norma | Fabric. |
| 1, 2 e 3 | 3x100A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 4, 5 e 6 | 3x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 7, 8 e 9 | 3x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 10, 11 e 12 | 3x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 13 e 14 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 15 e 16 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 17 e18 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 19 e20 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 21 e 22 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 23 e 24 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 25 e 26 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 27 e 28 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 29 e 30 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 31 e 32 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 33 e 34 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 35 e 36 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 37 e 38 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 39 e 40 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 41 e 42 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 43 e 44 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 45 e 46 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 47 e 48 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 49 e 50 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 51 e 52 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 53 e 54 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 55 e 56 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 57 e 58 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| 59 e 60 | 2x80A | C | NBR IEC 60947-2 | Siemens |
| GERAL | 3X200 | Disj. em caixa moldada | | Siemens |

NOTAS:

- 1 – Disjuntor geral em caixa moldada;
- 2 – Minidisjuntores das posições 1 a 12 – disparo térmico e magnético;
- 3 – Minidisjuntores das posições 13 a 60 – disparo térmico e magnético;

| | | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------------|-------------------|
| <h2 style="margin: 0;">HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA</h2> <h3 style="margin: 0;">ESQUEMA TRIFILAR QUADRO - QD.NB.TE</h3> <h4 style="margin: 0;">Rua Padre Albuquerque, 245 - Itapetininga - SP</h4> | | | | | |
| UNIDADE: | DATA: | ESCALA: | VISTO: | | CREA: |
| - | 02DEZ2014 | - | CONFERIDO: | | CREA: |
| Nº DOCUMENTO: | Nº ARQUIVO: | | PROJETO: | 506183462-3-CREA-SP | CREA: |
| 05-EL1_A3 | 05/31 - A3 | | DESENHO: | | |
| SUBSTITUIA: | | | MODIFICAÇÕES: | DATA: | RESPONSABILIDADE: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUBSTITUÍDO POR: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |