








DETALHES

SINALIZAÇÃO DE ACOPIO COM DE 56.819/11 - IT-20/11

SESCULA

DETALHE HIDRANTE SIMPLES	SINALIZAÇÃO DE PISO	DETALHE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
		
01 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2,1/2"		
02 ADAPTAÇÃO ENGATE RAPIDO 2,1/2" x 1,1/2"		
03 ESQUÍO REGULAVEL		
04 MANGUEIRA 1,12"x30,00ms		
05 ABRIGO PARA MANGUEIRAS		
06 ELÉTRI METÁLICO APARENTE		
07 BOTEIRA DE BOMBA		
08 BOTEIRA DE ALARME		
BOMBA-CAIXA D'ÁGUA	LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO	FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
		
RESERVA DE INCÊNDIO		
		

N. DES.	DESCRIÇÃO	ÁREA EXISTENTE
1	Ginásio	3.617,00
2	Administração Térreo	804,30
2	Administração Superior	804,30
2	Aquiducada Superior	674,40
TOTAL		5.900,00

Notas:

Haverá corrimão em ambos os lados das escadas
A sinalização de emergência atenderá a IT 20/11
As instalações elétricas serão conforme a IT 41/11

DETALHE CORRIMÃO ACESSOS RADIAIS

