



LEGENDAS

ENTRADA P/ O C.B. COMENTE A INCENDIO

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

INTERFONE

DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA

BARRA ANTI-PÂNICO

CENTRAL DE GLP

HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOTOEIRA DE BOMBA

BOMBA DE INCENDIO

RESERVA DE INCENDIO

REGISTRO DE RECALQUE S/ RETENÇÃO

EXTINTORES

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO – CAP: EXTINTORA 20BC

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA – CAP: EXTINTORA 2A

EXTINTOR GÁS CARBÔNICO – CAP: EXTINTORA 5BC

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO – CAP: EXTINTORA 80BC

ALARME DE INCÊNDIO

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

DETECTOR DE FUMAÇA

LUZ DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACABAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

CENTRAL DE LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BATERIAS DO SISTEMA DE LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIVERSOS

ENTRADA P/ O C.B. COMENTE A INCENDIO

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

INTERFONE

DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA

BARRA ANTI-PÂNICO

CENTRAL DE GLP

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS			
EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA 10 L, MÍNIMO 2-A PÓ QUÍMICO SECO 4 Kg, MÍNIMO 20-BC GÁS DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6 Kg, MÍNIMO 5 – BIC		
BATERIA DE G.L.P.	CENTRAL DE GLP 2 X P-45KG		
LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SISTEMA AUTÔNOMO CONFORME IT 18/11 AUTONOMIA MÍNIMA 50 min BALIZAMENTO NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS		
SINALIZAÇÃO	CONFORME A IT – 20/11 DO GBMESP.		
SISTEMA DE ALARME	CONFORME IT 19/11		
MATERIAIS DE ACABAMENTO	– PISO: INCONSUMISTE (CLASSE 1) – PAREDES: INCONSUMISTE (CLASSE 1) – TETO: ESTRUTURA CONCRETO C/ TELHAS FIBROCEMENTO CLASSE II-A – FORNO: SEM FORNO		
SISTEMA DE HIDRANTES	Sistema tipo 2, RTI 18m3		

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Tipo
F	Local de Reunião de Público	F-3	Centro Esportivo	Ginásio Poliesportivo
CARGA INCÊNDIO - IT-14/11				
Ocupação / uso	Divisão	Descrição	CARGA INCÊNDIO EM MJ/m²	
Local de Reunião de Público	F-3	Ginásio Poliesportivo	150 MJ/m²	

PRODUTO

h2

a

AMC de camargo arquitetura
rua campos sales 69 tel. 3271.3241
itapetininga cnpj. 12.378.222/0001-21

Proprietário ou resp. p/uso

Responsável Técnico

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO

Projeto de Bombeiro

Ocupação: Ginásio Poliesportivo- Ayrton Senna

Local: Av. José de Moraes Terra, s/nº, V. Barth, Itapetininga S.P

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itapetininga

Resp. pelo uso: O mesmo

Área Construída: 5.900,00 m²

02

Escalas: 1:150