



# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ TEL/FAX 33769600

Itapetininga, 13 de julho de 2015.

**REF: ESCLARECIMENTOS N° 02 AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2015 - PROCESSO N°: 154/2015 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) NA AVENIDA JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA - ÁREA 1.785,67 M², VILA NOVA ITAPETININGA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS BASICOS ANEXOS.**

A empresa **Copemak Construtora e Comércio Ltda** realizou os seguintes questionamentos:

**Perguntas: “Será preciso executar demolição (furo) na laje para passagem da tubulação de água, esgoto, incêndio, elétrica, lógica e este item não está contemplado em planilha.**

**Na planilha consta fornecimento e instalação de placa cimentícia, mas será preciso uma estrutura metálica para a fixação da mesma e este item não está contemplado em planilha.**

**Será preciso engastar a regularização (malha) de piso nos pilares pré moldados, para evitar sobrecarga nas lajes, duvida levantada pelo Sr. Elias da construtora Precisão.**

**A planilha não contempla aplicação de mastique ou similar para cobrir o espaçamento (frestas) entre as vigas e os pilares, podendo entrar água posteriormente dentro das salas e este item não está contemplado em planilha.**

**A interligação do console (viga e pilar) não está grouteada, será necessário executá-la e este item não está contemplado em planilha.**

**A rede de lógica (cabo de rede) não está contemplado em planilha.**

**A tubulação de aço galvanizado (rede de incêndio) não está contemplado em planilha.”**

A Comissão Permanente de Licitações encaminhou o processo para a Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno, que se manifestou através do Memorando n° 10/2015, nos seguintes termos:

Quanto a demolição (furo) na laje para passagem de tubulação de água, esgoto, incêndio, elétrica e lógica, rede lógica (cabo de rede) e tubulação de aço galvanizado (rede de incêndio): os serviços serão executados sob o regime de empreitada de preço unitário de acordo com o projeto executivo elaborado pela contratada, devidamente aprovado pela contratante;